

## 附件 1

# 民用核安全设备设计许可证

(国核安证字 S (20) 10 号)

单位名称：江苏电力装备有限公司

法定代表人：陆晓锋

单位住所：常州市运河路 308 号

设备类别：支承件

核安全级别：核安全 1、2、3 级

国家核安全局审查了江苏电力装备有限公司提交的民用核安全设备设计许可证延续申请，结合江苏电力装备有限公司持证期间民用核安全设备设计活动开展情况，认为江苏电力装备有限公司在所申请的民用核安全设备设计方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定批准江苏电力装备有限公司的申请，并颁发此证。

江苏电力装备有限公司在民用核安全设备设计活动中必须遵守下列许可证条件：

一、仅限于从事许可活动范围（见附表）规定的民用核安全设备设计活动。

二、严格遵守《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，认真履行报告与备案制度。

三、持证期间，严格履行申请文件和申请审查中的全部承诺。

四、持证期间，有效实施质量保证体系，积极培育和建设核安全文化。

许可证有效期至 2025 年 3 月 31 日。

附表

江苏电力装备有限公司民用核安全设备设计许可活动范围表

设备类别	设备品种	核安全级别	设计能力特征参数			设计活动范围及完成形式	活动场所	备注
			结构形式	载荷等级(kN)	环境温度(°C)			
支承件	阻尼器	1、2、3	液压阻尼器	≤500	-20~200	以买方给出的采购技术规格书为依据,完成该设备的全部施工图纸、技术条件和其他设计文件。	1. 常州市运河路308号; 2. 常州市通江中路518号。	主要分包项目: 环境试验。